

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/170/05

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

NASPO ANTINCENDIO MANUALE FISSO

Parametri e classi, metodi di marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di applicazione diretta, condizioni applicabili per l'uso del prodotto in accordo alle specifiche tecniche, sono riportate in

Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

BOCCIOLONE ANTINCENDIO SPA - Via Indren, 2 - 13019 VARALLO (VC)

e prodotto nella fabbrica

Via Indren, 2 - 13019 VARALLO (VC)

è sottomesso dal produttore ad un controllo di produzione in fabbrica e alle successive prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un piano di prove prestabilito e che l'Organismo Notificato CSI Spa, n° 0497, ha eseguito le prove iniziali di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica e conduce sorveglianza continua, accertamento e approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato attesta che tutte le previsioni riguardanti l'attestazione di conformità e le caratteristiche prescritte nell'Allegato ZA della norma **EN 671-1: 2001/AC:2002** sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data **01/07/2005** e rimane valido finché le condizioni previste dalle specifiche tecniche armonizzate di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non saranno modificati sostanzialmente. Il produttore è autorizzato ad applicare sul prodotto sopra indicato la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo notificato.

Bollate, 18/07/2011

Registrazione numero

0497/CPD/170/05

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

NASPO ANTINCENDIO MANUALE FISSO

Modello lancia <i>Nozzle model</i>	Tubazione <i>Hose m</i>	Ugello <i>K factor Nozzle</i>	Portata min. <i>Min.flow rate</i>	Pressione max <i>Max working pr.</i>
Lancia SPRAYJET 3/4" - DN 19	15,20,25,30	7 mm/K=22	53 l/min	1,2 MPa
Lancia STARJET - DN 25	15,20,25,30	8 mm/K=28	68 l/min	1,2 MPa
Lancia STARJET - DN 25	15,20,25,30	9 mm/K=33	80 l/min	1,2 MPa
Lancia SPRAYJET 1" - DN 25	15,20,25,30	10 mm/K=42	102 l/min	1,2 MPa
Manichetta semirigida/ Semirigid hose				
Modello PVC DN 19 conforme a EN 694: 2001				
Modello PVC DN 25 conforme a EN 694: 2001				
Modello Bianca DN 25 conforme a EN 694: 2001				
Modello Rossa DN 25 conforme a EN 694: 2001				

Bollate, 18/07/2011