



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com



IST-205-04 · Rev.0


**Art.
205/C**

Attacchi di mandata per autopompa UNI 10779

DN 125 - DN 150

UNI 10779 fire brigade connections

DN 125 - DN 150



Stabilimento ed uffici: Via
Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY

MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL



INDICE - INDEX

1.	DESCRIZIONE GENERALE (UTILIZZO) - GENERAL DESCRIPTION (USE)	Pag. 3
2.	INSTALLAZIONE - INSTALLATION	Pag. 4
3.	ESEMPI DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATI RECOMMENDED INSTALLATION EXAMPLES	
	3.1 - In vista orizzontale - Horizontal installation	Pag. 5
	3.2 - Sottosuolo - Underground installation	Pag. 6
4.	PRECAUZIONI - WARNING	
	4.1 - Tappi maschio di protezione - Male caps cover	Pag. 7
	4.2 - Utilizzo di più bocche - Used with more than one inlet	Pag. 7
5.	CAMPO DI IMPIEGO - USE	Pag. 7
6.	MANUTENZIONE - MAINTENANCE	Pag. 8



1. DESCRIZIONE GENERALE (UTILIZZO)

Gli attacchi di mandata per autopompa sono dispositivi che danno la possibilità ai Vigili del Fuoco di fornire acqua al sistema ad una sufficiente pressione in condizioni di emergenza ed anche nel caso in cui una valvola di intercettazione generale sia chiusa.

Relativamente agli impianti sprinkler, lo scopo può essere anche di incrementare la portata di acqua agli erogatori senza dover accedere fisicamente alla zona interessata all'incendio.

NON E' PREVISTO IL PRELIEVO DI ACQUA

Sono essenzialmente composti da:

SARACINESCA NORMALMENTE APERTA.

VALVOLA DI NON RITORNO: dispositivo che permette all'acqua immessa nel gruppo autopompa di scorrere in una sola direzione (lato impianto).

VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE: tarata a 1,2 MPa (12 bar).

All'occorrenza può essere convogliata in apposito scarico onde evitare allagamenti.

ATTACCO/ATTACCHI DI IMMISSIONE: composto/i da attacco girevole (girello) UNI 804 in ottone. Filetto femmina M85x6.

VALVOLA DI DRENAGGIO AUTOMATICO ANTIGELO (OPZIONALE): (per drenaggio interno nel caso sussista rischio gelo, impedendo possibili congelamenti/danneggiamenti).

1. GENERAL DESCRIPTION (USE)

Fire brigade connections are devices that give the fire Department the capability of supplying the necessary water to the system at a sufficient pressure in emergency conditions and also serve as an alternative source of water should a valve in a primary water supply be closed. Relating specifically to sprinkler water network the purpose can be also to increase the water flow of sprinkler heads without entering the fire area.

WATER SUCTION IS NOT ALLOWED

They are composed of:

GATE VALVE NORMALLY OPEN.

NOT RETURN VALVE:

to prevent water flowing back to inlet

OVERPRESSURE VALVE:

adjusted to 1,2 MPa (12 bar).

INLET CONNECTIONS: brass swiveling nut UNI 804, threaded M85x6. Other standards on request.

AUTOMATIC DRAINAGE SYSTEM (OPTIONAL): in case of risk of freezing, to purge water from inlet section of the Fire connection.



2. INSTALLAZIONE

Gli attacchi motopompa di mandata per autopompa VV.F. **devono essere installati in derivazione dall'anello idrico principale della rete antincendio** e sono utilizzati esclusivamente dai Vigili del Fuoco. Devono inoltre essere installati in modo da garantire le seguenti caratteristiche:

- Montati in modo da non provocare strozzature nella tubazione flessibile di adduzione.
- Completamente visibili e riconoscibili dalla strada.
- Deve essere garantito l'accesso immediato in ogni momento e senza ostacoli/ostruzioni.
- Posizionati in modo da garantire una distanza minima di almeno 30 cm su tutti i lati delle bocche di immissione e della valvola principale ed evitare che eventuali porte o muri interferiscano con l'utilizzo da parte dei Vigili del Fuoco.
- Nel caso di installazione sottosuolo, il pozzettone deve essere apribile senza difficoltà ed il collegamento delle tubazioni flessibili agevole.
- Protetti da urti e dal gelo.
- Ancorati stabilmente al suolo o ai fabbricati.
- Identificati mediante cartello posto nelle vicinanze e recante il nome dell'impianto che alimentano (es. rete idranti, rete sprinkler ecc).

L'ubicazione deve essere concordata preventivamente con il dipartimento dei Vigili del fuoco ed approvata dal comandante.

2. INSTALLATION

*Fire brigade connections **must be installed providing threaded of flanged fitting coming from wet riser** and can be used only by the Fire brigades. They must also be installed in the following way:*

- *Do not cause bending of delivery fire hose connected by user.*
- *Fully visible and recognizable from the street*
- *Immediate access to Fire Brigade connection shall be maintained at all times and without obstruction .*
- *It shall be placed to provide a minimum clearance of 30 cm on all sides of the inlet and isolation valve and shall be located where doors or walls do not interfere with use by fire-fighters.*
- *In case of underground installation, manhole should afford easy operations and hose connection.*
- *Protected from shock and danged of freezing.*
- *Securely installed to riser at ground level or directly to the building.*
- *A sign shall be provided at the Fire brigade connection with relevant information .*

The location shall be preplanned with the fire Department and approved by fire chief.



3. ESEMPI DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATI - RECOMMENDED INSTALLATION EXAMPLES

3.1 - In vista orizzontale - Horizontal installation


NB a scopo puramente esplicativo è stata raffigurata la versione flangiata a n. 3 attacchi. Tuttavia tali esempi sono estesi anche agli altri tipi (filettati e con numero di attacchi diverso da 3)

NB In the sketch it is showed installation of the device with 3 connections. However these examples are also employable with other types (threaded riser connection or with different number of connections).

Altezza di installazione consigliata da livello terreno:

Recommend distance of installation from ground level:

50 ÷ 80 cm



NOTE

A: Prevedere a monte della derivazione del gruppo una valvola di ritegno (il tutto in apposito pozzetto) per impedire al flusso d'acqua immesso tramite l'attacco di mandata di andare verso l'acquedotto.

B: Prevedere coibentazione antigelo fino alla valvola di non ritorno dell'attacco di mandata. Per quanto concerne i materiali dei tubi e delle loro giunzioni con annessa modalità di posa, fare riferimento alla norma UNI 10779.

C: Prevedere sostegno nella parte terminale per non far gravare il peso del gruppo sul tubo di alimentazione.

D: Eventuale scarico automatico antigelo opzionale (cod. 2980.205) in caso di rischio gelo.

NOTES

A: a check valve shall be installed to prevent water flowing back to main water supply (all in a special box).

B: in case of danger of freezing, insulation is required. Refer to UNI 10779 for materials pipes, joints and installation methods.

C: it is recommended to support conveniently the Fire Brigade connection to avoid damage of pipe riser due to the weight of itself.


D: Automatic drainage optional (cod. 2980.205) in case of risk of freezing.



3.2 - Sottosuolo - Underground installation

NB a scopo puramente esplicativo è stata raffigurata la versione flangiata a n. 3 attacchi. Tuttavia tali esempi sono estesi anche agli altri tipi (filettati e con numero di attacchi diverso da 3)

NB In the sketch it is showed installation of the device with 3 connections. However these examples are also employable with other types (threaded riser connection or with different number of connections).



NOTE

A: Prevedere a monte della derivazione del gruppo una valvola di ritegno (**il tutto in apposito pozzetto**) per impedire al flusso d'acqua immesso tramite l'attacco di mandata di andare verso l'acquedotto.

B: Prevedere coibentazione antigelo fino alla valvola di non ritorno dell'attacco di mandata. Per quanto concerne i materiali dei tubi e delle loro giunzioni con annessa modalità di posa, fare riferimento alla norma UNI 10779.

C: Prevedere sostegno nella parte terminale per non far gravare il peso del gruppo sul tubo di alimentazione.

D: Eventuale scarico automatico antigelo opzionale (cod. 2980.205) in caso di rischio gelo.

NOTES

A: a check valve shall be installed to prevent water flowing back to main water supply (**all in a special box**).

B: in case of danger of freezing, insulation is required. Refer to UNI 10779 for materials pipes, joints and installation methods.

C: it is recommended to support conveniently the Fire Brigade connection to avoid damage of pipe riser due to the weight of itself.

D: Automatic drainage optional (cod. 2980.205) in case of risk of freezing.



4. PRECAUZIONI - WARNING

4.1 - Tappi di protezione



Come richiesto dalla UNI 10779, ogni attacco di immissione è dotato relativo tappo di chiusura. Quest'ultimo ha solamente la funzione di protezione contro l'ingresso di corpi estranei.

NON IDONEO A TENUTA IDRAULICA!!!


4.1 - Blind caps cover



As required by UNI 10779 every inlet shall be protected by a cover, to prevent impurities from entering the housing.

THIS COVER CANNOT BE USED UNDER PRESSURE.

4.3 - Utilizzo di più bocche



P1 ↑

P2 ↑



In caso di versioni con n. di bocche maggiori di 1, se usate contemporaneamente, occorre che i due valori di pressione in ingresso siano uguali

$$P1 = P2$$

4.3 - Used with more than one inlet



When more than one inlet has been connected to the water source and they works together it is recommended the pressure at the inlet is the same

$$P1 = P2$$

5. CAMPO DI IMPIEGO

La norma UNI10779 prevede diversi campi di impiego degli attacchi di mandata per autopompa a seconda del diametro di ingresso ed al numero di attacchi.

Attacchi di mandata a 2 bocche di immissione sono indicati per:

RETI IDRANTI CON PROTEZIONE INTERNA ED ESTERNA.

Dimensionate per una portata di: **600 ÷ 1.200 l/min**

Diametro minimo: **DN 80**

Attacchi di mandata a 3 bocche di immissione sono indicati per:

RETI IDRANTI CON PROTEZIONE INTERNA ED ESTERNA.

Dimensionate per una portata di: **1.800 l/min**

Diametro minimo: **DN 100**

5. USE

According to UNI 10779 standard, fire brigade connection may have different uses.

Versions with 2 inlets;

OUTDOOR AND INDOOR PROTECTION

Flow rate: **600 ÷ 1.200 l/min**

Minimum diameter: **DN 80**

Versions with 3 inlets:

OUTDOOR AND INDOOR PROTECTION

Flow rate: **1.800 l/min**

Minimum diameter: **DN 100**



6. MANUTENZIONE

Una volta che il gruppo è correttamente installato, non richiede particolari manutenzioni.

La norma UNI 10779 prevede un controllo con cadenza semestrale atto a verificare quanto segue:

Corretta manovrabilità delle valvole da effettuare mediante manovre di completa apertura/ chiusura delle stesse.

Corretta tenuta della valvola di non ritorno.

A fine controllo occorre accertarsi che la valvola principale di intercettazione sia in posizione "aperta"

Si raccomanda inoltre di controllare che le eventuali guarnizioni e giunzioni filettate presenti non siano soggette a perdite. Verificare che vi sia la presenza degli appositi tappi atti ad evitare l'ingresso di corpi estranei nelle bocche di immissione acqua.

6. MAINTENANCE

When the device is correctly installed, it does not require special care or maintenance.

UNI 10779 requires a monitoring of the system every six months to verifying the following:

Correct opening and closing operation of the valve.

Seat tightness of the check valve.

Assuring gate valve is in open position after checking.

It is recommended to check gaskets, threaded joints and protection caps of inlet connections.