

Dichiarazione di Conformita'

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

**Art. 65 – cod. 0193.065, 0193H.065, 0584.065
(CHIUSINI STRADALI IN GHISA)**

Sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- DIN 4055: 1992 – "Water pipelines; valve box for underground hydrants; (Cod. 0193.065, 0193H.065);
- DIN 4056: 1992 – "Water pipelines; valve boxes for stop valves". (Cod. 0584.065);
- Carichi di rottura minimi: cod. 0193.065: B125 kN – cod. 0193H.065, 0584.065: C250 kN.

Varallo, 12/03/2021

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



Fotografia prodotto



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE