Dichiarazione di Conformita'

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A**.,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Art. 30/A-RA – cod. 0770A – 0771A – 0772A – 0773A – 0774A
(Tubazioni flessibili bianche DN 45 dotate di raccordi UNI 804 forma C in lega leggera)

sono realizzate in conformità a:

- Costruzione *"a regola d'arte"* secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2015 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- *UNI EN 14540: 2014 – "Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi"*;
- *UNI 804: 2020 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili".*

Fotografia prodotto

Varallo, 16/12/2021

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale
Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail:info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE