

# Dichiarazione di Conformità

In accordo a: UNI CEI EN ISO/IEC 17050 e DIRETTIVA 2014/68/UE

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

## Dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

**Art. 915RS - Cod. 7068B.915, 7069B.915**

**(VALVOLE DI ALLARME A DILUVIO FIREFLOW®  
AD ATTIVAZIONE ELETTRICA)**

Sono realizzati in conformità a:

- **UNI EN 12259-9:2019** - "Installazioni fisse antincendio – Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua – Parte 9: Valvole di allarme a diluvio"
- direttiva **PED 2014/68/UE** (attrezzature a pressione) secondo l'articolo 4 paragrafo 3. In riferimento a tale direttiva, avendo caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2, NON sono soggetti a marcatura CE di cui all'articolo 18.

Fotografia prodotto



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale**

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE

### Materiali

- UNI EN 1563: 2012 – “Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale; (EN GJS 500-7);
- UNI EN ISO 228-1: 2003 – “Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione”.
- UNI EN 1982: 2017 – “Rame e leghe di rame - Lingotti e getti”;
- UNI EN 12164: 2016 – “Rame e leghe di rame - Barre per torneria;
- UNI EN 12165: 2016 – “Rame e leghe di rame - Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio.

### Elettrovalvola (NORMALMENTE CHIUSA)

- EN 175301-803 (ex DIN 43650) forma B – “Tipologia di connettore”.

### Processo produttivo

Tutte le attività produttive avvengono nel rispetto del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma **UNI EN ISO 9001:2015**.

### Impiego

I prodotti oggetto della presente dichiarazione sono idonei per impieghi in rete idranti a secco come previsto dalla norma **UNI/TS 11559:2014** – “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio” e sistemi a diluvio sprinkler a spruzzo d’acqua.

Varallo, 15/02/2023

dott. Ing. Stefano Galletti  
Amministratore Delegato



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale**

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY  
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com