

Dichiarazione di Conformità

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Art. 918/RS Cod. 7123B.918

Valvola di scarico e controllo di pressione della rete

sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- **UNI/TS 11559:2014** – "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio" (punto 7.1.a)
- UNI 810: 2007 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite";
- UNI 811: 2007 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite";
- UNI EN 837-1:1998 – "Manometri - Manometri a molla tubolare - Dimensioni, metrologia, requisiti e prove";
- UNI EN 12165: 2016 – "Rame e leghe di rame - Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio.

Varallo, 27/02/2019

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 560048 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE

