

Dichiarazione di Conformità

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

Dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Art. 005 – (Rubinetti idrante presa a muro entrata Gas M - uscita UNI M)

Cod. 0001 (DN 25 x 1" ISO 228 PN 16); - Cod. 0002 (DN 45 x 1"1/2 ISO 7 PN 16);

Cod. 2518 (DN 45 x 1"1/2 ISO 7 PN 16 T.P.); - Cod. 0018 (DN 45 x 1"1/4 ISO 228 PN 12);

Cod. 0005 (DN 70 x 2" ISO 228 PN 12); - Cod. 0006 (DN 70 x 2"1/2 ISO 228 PN 16).

Sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
- UNI 810: 2007 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite;
- UNI EN ISO 228-1: 2003 – "Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto;
- UNI ISO 7/1 – "Filettature di tubazioni per accoppiamento a tenuta sul filetto;
- UNI EN 1982: 2008 – "Rame e leghe di rame - Lingotti e getti;
- UNI EN 12164: 2016 – "Rame e leghe di rame – Barre per torneria;
- UNI EN 12165: 2016 – "Rame e leghe di rame – Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio.

Varallo, 23/12/2016

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE

Fotografia prodotto

