



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**

S.P.A.

Via Giacomo Grai, 1
28078 Romagnano Sesia (NO)
ITALY

Tel. +39 0163 568811
e-mail: info@bocciolone.com
VAT: IT01935550028
Cap. Soc. € 103.200 Int. Vers.

FIRE FIGHTING EQUIPMENT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA IN LINEA ART. 40



fotografia esemplificativa

Si dichiara che i gruppi autopompa in linea art 40 a Voi forniti, sono realizzati in conformità alle seguenti norme:

- UNI 811 titolata: "Attacchi a madre vite".
- UNI-EN 1982 titolata: "Rame e leghe di rame – Lingotti e getti".
- UNI-EN 1561 titolata: "Getti di ghisa grigia".

Alla luce di quanto esposto, i nostri gruppi autopompa in linea Art. 40 vengono ad acquisire lo status di

"costruiti a regola d'arte", secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 .

NB tali gruppi, non essendo contemplati dall'attuale norma UNI 10779, sono idonei solo per sostituzioni e da intendersi pertanto solo ad "uso ricambio"

Romagnano Sesia, 16/12/2024

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.
L'Amministratore Delegato
GALLETTI dott. Ing. Stefano