

Dichiarazione di Conformità

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

Declaration of Conformity

ACCORDING TO EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**, azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Art. 91/A RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS

Sono realizzati in conformità alle norme riportate in tabella che segue

The undersigned **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**, Company specialized in design and manufacturing of fire-fighting appliances

declares

under its own responsibility that following products:

Art. 91/A STORZ TO GAS MALE ADAPTER

are manufactured according to the standards shown in the following table

COD.	DN STORZ	DN GAS	NORMA NORM	FILETTATURA THREAD	MATERIALE / MATERIAL
0641.091	25	3/4" M	DIN 14306(*)	ISO 228 – Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads	lega d'alluminio fucinato secondo EN 586 / light alloy by forging process according to EN 586
1451.091	25 (D)	1" M	DIN 14306		
1452.091	32	1"1/4 M	(§)		
1453.091	38	1"1/2 M	(§)		
0642B.091	52	1"1/4 M	DIN 14307(*)		
1454B.091	52	1"1/2 M	DIN 14307(*)		
0337B.091	52 (C)	2" M	DIN 14307		
0643.091	52	2"1/2 M	DIN 14307(*)		
1489.091	65	1"1/2 M	NEN 3374		
1456.091	65	2" M	NEN 3374		
0336.091	65	2"1/2 M	NEN 3374		
0645.091	75	2" M	DIN 14308(*)		
0339.091	75 (B)	2"1/2 M	DIN 14308		
0644.091	75	3" M	DIN 14308(*)		
1450.091	100	4" M	(§)		
0340.091	110 (A)	4" M	DIN 14309		
1455.091	150	6" M	(§)		



Foto del prodotto
picture of the product

(*) filettatura in conformità all'ordine del cliente / pipe thread according to customer's requirements.

(§) Non esiste uno standard costruttivo per questi diametri / there is no standard for these diameters

Realizzazione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008

Romagnano Sesia, 16/12/2024

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) – ITALY

TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com