

Dichiarazione di Conformita'

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Cod. 0603.122 - 0604.122 - 0606.122 - 0611.122 - 0612.122
(VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE PRETARATE A 1,2 MPa)

Sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- UNI EN 12164 – "Rame e leghe di rame - Barre per torneria;
- UNI EN 12165 – "Rame e leghe di rame - Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio;
- UNI EN ISO 228-1: 2003 – "Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione".

Romagnano Sesia, 16/12/2024

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



Fotografia prodotto



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE