

# Dichiarazione di Conformità

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

## Dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

### Art. 629

### **(Valvola di intercettazione per controllo pressione residua)**

Sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015;
- UNI 10779: 2014 – "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio" (punto 7.7 – manometri di prova);
- UNI EN ISO 228-1: 2003 – "Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione".

Romagnano Sesia, 16/12/2024

dott. Ing. Stefano Galletti  
Amministratore Delegato



Fotografia prodotto



**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale**

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY  
TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com