



**BOCCIOLONE  
ANTINCENDIO**

**S.P.A.**

Via Giacomo Grai, 1 - 28078  
Romagnano Sesia (NO) - ITALY  
Tel. +39 0163 568811  
e-mail: info@Bocciolone.com  
VAT: IT01935550028  
Cap. Soc. € 103.200 Int. Vers.  
Reg. Soc. Tribunale Vercelli

**FIRE FIGHTING EQUIPMENT**

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N.639-1 REV.1: DISPOSITIVO DI CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA - UNI 10779**



Gli apparecchi di controllo pressione art 639, dotati di manometro in acciaio inox Ø 63 classe di precisione 1,6 sono idonei alla rilevazione della pressione residua delle bocche antincendio e sono realizzati in conformità alla norma:

- UNI 10779 titolata: " Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio" punto 7.7 (manometri di prova)

Alla luce di quanto esposto, i ns apparecchi di controllo pressione residua art 639, vengono ad acquisire lo status di "costruiti a regola d'arte", secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37.

Romagnano Sesia, 16/12/2024

**BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
**GALLETTI dott. Ing. Stefano**