

Dichiarazione di Conformita'

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Art. 918 Cod. 7116B.918 – 7117B.918
Dispositivo di prova e drenaggio impianto

sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- UNI EN 12845 – "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione" punto 15.5.2.
- UNI EN 837-1:1998 – "Manometri - Manometri a molla tubolare - Dimensioni, metrologia, requisiti e prove";

Romagnano Sesia, 16/12/2024

Fotografia prodotto



dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com