

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI
CERT



Registrazione numero

0497/CPD/171/05

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

NASPO ANTINCENDIO MANUALE ORIENTABILE

Parametri e classi, metodi di marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di applicazione diretta, condizioni applicabili per l'uso del prodotto in accordo alle specifiche tecniche, sono riportate in

Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

BOCCIOLONE ANTINCENDIO SPA - Via Indren, 2 - 13019 VARALLO (VC)

e prodotto nella fabbrica

Via Indren, 2 - 13019 VARALLO (VC)

è sottomesso dal produttore ad un controllo di produzione in fabbrica e alle successive prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un piano di prove prestabilito e che l'Organismo Notificato CSI Spa, n° 0497, ha eseguito le prove iniziali di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica e conduce sorveglianza continua, accertamento e approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato attesta che tutte le previsioni riguardanti l'attestazione di conformità e le caratteristiche prescritte nell'Allegato ZA della norma **EN 671-1: 2001/AC:2002** sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data **01/07/2005** e rimane valido finché le condizioni previste dalle specifiche tecniche armonizzate di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non saranno modificati sostanzialmente. Il produttore è autorizzato ad applicare sul prodotto sopra indicato la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo notificato.

Bollate, 18/07/2011



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M-2c



CSI
CERT



CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Registrazione numero

0497/CPD/171/05

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

NASPO ANTINCENDIO MANUALE ORIENTABILE

Modello lancia <i>Nozzle model</i>	Tubazione <i>Hose m</i>	Ugello <i>K factor</i> <i>Nozzle</i>	Portata min. <i>Min. flow</i> <i>rate</i>	Pressione max <i>Max working</i> <i>pr.</i>
Lancia SPRAYJET 3/4" - DN 19	15,20,25,30	7 mm/K=22	53 l/min	1,2 MPa
Lancia STARJET - DN 25	15,20,25,30	8 mm/K=28	68 l/min	1,2 MPa
Lancia STARJET - DN 25	15,20,25,30	9 mm/K=33	80 l/min	1,2 MPa
Lancia SPRAYJET 1" - DN 25	15,20,25,30	10 mm/K=42	102 l/min	1,2 MPa
Manichetta semirigida/ Semirigid hose				
Modello PVC DN 19 conforme a EN 694:2001				
Modello PVC DN 25 conforme a EN 694:2001				
Modello Bianca DN 25 conforme a EN 694:2001				
Modello Rossa DN 25 conforme a EN 694:2001				
Cassetta e bobina/ Cabinet with swinging reel				
Acciaio al carbonio verniciato per esterno, interno, incasso, portello cieco, portello vetrato infrangibile, sigillo				
Acciaio zincato verniciato per esterno, interno, incasso, portello cieco, portello vetrato infrangibile, sigillo				
Acciaio Inox per esterno, incasso, portello cieco, portello vetrato infrangibile, sigillo				
Acciaio Inox verniciato per esterno, incasso, portello cieco, portello vetrato infrangibile, sigillo				

Bollate, 18/07/2011



P. Cau