

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) N°: BOC-902

Allarmi a motore idraulico (campane idrauliche di allarme)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  **FIREFLOW® WMA-902**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alla norma armonizzata EN 12259-4:2000 / A1:2001
Allarmi a motore ad acqua per il controllo/l'estinzione di incendi in edifici e strutture posati a terra.
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. – unipersonale –
Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) – ITALY**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **1**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 12259-4:2000 / A1:2001**

Organismo notificato: **CSI S.p.A. Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - ITALY.**

N° organismo notificato: 0497

Ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:

- I. Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- II. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- III. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;

7. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PUNTO NORMA	PRESTAZIONE
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	5.5.2	Passa
Affidabilità del funzionamento	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.4, 5.7	Passa
Parametri di prestazioni in condizioni di incendio	5.6	Passa
Durabilità del ritardo di risposta	5.5.1	Passa
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; invecchiamento dei componenti non metallici	5.3	Passa
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento; esposizione al fuoco	5.2	Passa

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

1° emissione

aggiornamento

Varallo, 19/05/2017

Romagnano Sesia, 16/12/2024

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato




BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 – 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY

TEL: 0163 568811

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com