

Dichiarazione di Conformità'

UNI CEI EN ISO/IEC 17050

La sottoscritta **BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.**,

azienda che effettua l'attività di progettazione, produzione di sistemi fissi antincendio per protezione attiva e materiali pompieristici, commercializzazione dei relativi accessori,

dichiara

sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Art. 205/A, 205/B, 205/C – (attacchi di mandata per autopompa)

Art. 205/D, 205/S – (attacchi di mandata per autopompa mod. "ALL IN ONE")

Sono realizzati in conformità a:

- Costruzione "a regola d'arte" secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.M. 22 Gennaio 2008 N° 37 ed in virtù del controllo di produzione eseguito in accordo al sistema qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- UNI 10779: 2021 – "Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio";
- UNI 11443: 2012 – "Sistemi fissi antincendio - Sistemi di tubazioni - Valvole di intercettazione antincendio";
- UNI 804: 2020 – "Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili" (girello e guarnizione);
- UNI 811: 2007 – "Apparecchiature per estinzione incendi – Attacchi a madre vite";
- UNI EN ISO 228-1: 2003 – "Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione".



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE

- UNI EN 1982: 2008 – *“Rame e leghe di rame - Lingotti e getti”*;
- UNI EN 12164: 2016 – *“Rame e leghe di rame - Barre per torneria;*
- UNI EN 12165: 2016 – *“Rame e leghe di rame - Prodotti semilavorati e grezzi per stampaggio;*
- Modelli scanalati realizzati secondo tabelle standard in uso dai principali produttori internazionali di giunti e raccordi scanalati.

Versioni in ghisa e acciaio art. 205/C

- UNI EN 1561: 2011 – *“Fonderia - Getti di ghisa grigia; (EN GJL 250);*
- UNI EN 1563: 2012 – *“Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale; (EN GJS 500-7);*
- UNI EN 558: 2017 – *“Valvole industriali - Scartamenti delle valvole metalliche impiegate su condotte flangiate - Valvole designate per PN e per classe;*
- UNI EN 1092-1: 2013 – *“Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Parte 1: Flange di acciaio”.*
- UNI EN 1092-2: 1999 – *“Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange di ghisa”.*

NOTA PER VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE

Tutti gli attacchi di mandata per autopompa oggetto della presente dichiarazione sono dotati di serie di apposita valvola di sovrappressione, fornita regolata a 1,2 MPa (12 bar), per sfogare l'eventuale eccesso di pressione dell'autopompa dei VV.F, come previsto dal punto 6.6 della norma UNI 10779: 2014.

dott. Ing. Stefano Galletti
Amministratore Delegato



Romagnano Sesia, 16/12/2024
















La presente dichiarazione di conformità si applica alle tipologie riportate qui di seguito ed anche alle loro possibili varianti ovvero.



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

flusso acqua destro - eventuale montaggio verticale (solo versione ALL IN ONE) – presenza di scarico automatico antigelo (opzionale)
 – presenza di manometro controllo pressione (opzionale).

<p>Art. 205/A In ottone filettati</p>			
<p>Art. 205/B In ottone flangiati</p>			
<p>Art. 205/C In ghisa e acciaio flangiati</p>			
<p>Art. 205/D "ALL IN ONE" a umido Filettati, flangiati e scanalati</p>			
<p>Art. 205/S "ALL IN ONE" a secco (fil./flang.)</p>			



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. unipersonale

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
 TEL: 0163 - 568811 - e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

NOTA BENE: LA DICHIARAZIONE È VALIDA SOLO SE ASSOCIATA AL DOCUMENTO DI VENDITA O DI TRASPORTO DELLA MERCE CHE NE ATTESTA L'ACQUISTO PRESSO LA DITTA BOCCIOLONE