



Certificato numero / Certificate number

MED/0497/158_1

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION

Si certifica che CSI SPA, Organismo Notificato n. 0497, ha effettuato le procedure di approvazione per l'equipaggiamento identificato di seguito che è risultato essere conforme ai requisiti di Protezione antincendio della Direttiva 2014/90/UE e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1975
This is to certify that CSI SPA, Notified Body n. 0497, did undertake the relevant type approval procedures for the equipment identified below which was found to be in compliance with the Fire protection requirements of Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU and of the Implementing Regulation (EU) 2024/1975

Richiedente
Applicant

BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Via Giacomo Grai, 1 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) - ITALY

Item MED
MED item

MED/3.29

Descrizione
Description

Manichette da incendio con diametro \leq 52 mm
Fire hoses with diameter \leq 52 mm

Tipo
Type

BOCCIOLONE MED

Norme di prova
Testing standards

EN 14540:2014

Norme di riferimento
Reference standards

SOLAS 74 Reg. II-2/10, Reg. X/3, IMO Res. MSC 36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC 97(73)-(1994 HSC Code) 7

L'Allegato A è parte integrante del presente Certificato. Questo certificato è valido se non annullato o revocato, purché le condizioni di cui all'Allegato A siano rispettate e l'equipaggiamento sia mantenuto in servizio in modo soddisfacente.

The Annex A forms part of this Certificate. This Certificate remains valid unless cancelled or revoked, provided the conditions in the Annex A are complied with and the equipment remains satisfactory in service.

17/09/2009

Prima emissione
First issue

16/09/2024

Rinnovo
Renewal

07/08/2025

Ultima emissione
Latest issue

16/09/2029

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO CE DEL TIPO (MODULO B) - Allegato A
EC CERTIFICATE (MODULE B) OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Prodotto <i>Product</i>	Manichetta antincendio DN 45 / DN 45 fire hose
Massa lineica <i>Linear mass</i>	0,17 Kg/m
Diametro interno <i>Inside diameter</i>	45 mm
Adesione <i>Adhesion</i>	conforme / compliant
Flessibilità alla bassa temperatura <i>Low temperature flexibility</i>	-20°C

Rapporti di prova/ Test reports:

n. DC03/008F07 del / dated 24/03/2007 emessi da / issued by CSI SPA.


Fascicolo tecnico/ Technical file:

n. 1500444 Rev.0.

Condizioni generali/ General conditions:

Il Marchio di Conformità può essere affisso all'equipaggiamento tipo approvato sopra descritto e una Dichiarazione di Conformità del Produttore può essere rilasciata solo quando il modulo relativo alla fase di controllo della produzione (D, E o F) previsto dall'allegato B della Direttiva 2014/90/UE è pienamente rispettato e controllato con un accordo scritto di ispezione con un Organismo Notificato.

The Mark of Conformity may only be affixed to the above type approved equipment and a Manufacturer's Declaration of Conformity issued when the production-control phase module (D, E or F) of ANNEX B of the Directive 2014/90/EU is fully complied with and controlled by a written inspection agreement with a notified body.

**17/09/2009**Prima emissione
*First issue***16/09/2024**Rinnovo
*Renewal***07/08/2025**Ultima emissione
*Latest issue***16/09/2029**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification